

Сведения о профилактическом визите внесены в единый реестр контрольных

(надзорных) мероприятий под № 10230061000207129585 от 07.08.2023 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpn_und@10.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Медвежьегорскому и Пудожскому районам**
г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 66, тел. (81452) 5-13-80, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpn_pudo@10.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 10230061000207129585

Вручается: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Основная общеобразовательная школа п. Шальский Пудожского муниципального района, Республики Карелия" ИНН – 1015004190.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

В соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

в период "07" августа 2023 г. с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

1) Зуевым Севастьяном Васильевичем – инспектором ОНД и ПР по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНД и ПР Главного управления по Республике Карелия.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора).

Проведен профилактический визит в целях оценки соблюдения обязательных требований, предусматривающий возможность проведения осмотра, отбора проб (образцов), истребования документов, испытания, инструментального обследования, экспертизы по месту осуществления деятельности контролируемого лица

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Смирнова Елена Александровна – директор Муниципального казенного общеобразовательного

учреждения "Основная общеобразовательная школа п. Шальский Пудожского муниципального района, Республики Карелия" ИНН – 1015004190.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	На объекте дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	ППР в РФ п. 30" На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного."	01.10.2024 г.	
2.	Руководитель организации не организовал проведение эксплуатационных испытаний, наружной пожарной лестницы.	ППР в РФ п. 17"Руководители организаций: б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты."	01.10.2024 г.	
3.	Ширина наружной эвакуационной лестницы 3-го типа, расположенной возле актового зала менее 1,35 м. (фактически 0,6 м.)	Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4, ст. 4, ч. 8, ст. 89, СП 1.13130.2020 (утв. Приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194) п. 4.4.1 Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом	01.10.2024 г.	

		людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек		
4.	Ширина дверей, при выходе на внешнюю эвакуационную лестницу 3-го типа составляет менее 0,8 м.(фактически 0,7м.)	Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4, ст. 4, ч. 8, ст. 89, СП 1.13130.2020 (утв. Приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194) п. 4.2.19 Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м."	01.10.2024 г.	
5.	Ширина проступи внешней эвакуационной лестницы 3-го типа, расположенной возле кабинета математики, составляет менее 0,25м. (фактически 0,15м.)	Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4, ст. 4, ч. 8, ст. 89, СП 1.13130.2020 (утв. Приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194) п. 4.4.3 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, а ширина проступи - как правило, не менее 25 см, за исключением наружных лестниц; высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см."	01.10.2024 г.	
6.	Руководитель организации не предоставил в установленный срок уточненную декларацию пожарной безопасности в связи с изменением сведений	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 6 ч. 5 "Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности"; ст. 64, ч. 3 "В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений."	01.10.2024 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право



на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Смирнова Елена Александровна – директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа п. Шальский Пудожского муниципального района, Республики Карелия" ИНН – 1015004190.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


подпись

Инспектор ОНД и ПР по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Зуев С.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)


подпись

